ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области
Главный государственный санитарный врач по Владимирской области
Владимирская область

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

EAC

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

№ RU.33.ВЛ.02.008.Е.000019.07.26 от 31.07.2026 г.

ПРОДУКЦИЯ

Покрытие полиуретановое двухкомпонентное Хемипур®ПУ-2К. Область применения: Для устройства самовыравнивающегося, бесшовного, жестко-эластичного полимерного пола на бетонных, цементно-песчаных, каменных, кафельных и других основаниях в производственных и складских помещениях, на промышленных и коммерческих объектах при средней и тяжелой механической нагрузке, средней химической нагрузке, в общественных местах и на путях эвакуации. Перекрывает трещины, образующиеся в бетоне, обеспечивает гидроизоляцию и защиту стяжки от агрессивных сред. Для внутренних и наружных работ. Изготовлена в соответствии с документами: В соответствии с ТУ 20.16.40-005-79553989-2026 "Покрытие полиуретановое двухкомпонентное Хемипур®ПУ-2К".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт-К", 600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224" ("Российская Федерация")".

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт-К", 600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224, этаж 2, помещ. 7А" ("Российская Федерация")". ОГРН: 1223300004168

СООТВЕТСТВУЕТ

глава II, разделы 6 и 11 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол лабораторных испытаний от 13.07.2026г. №07.78-446.ПР-26 ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации, УНР в РАЛ №РОСС RU.0001.510440. Экспертное заключение от 16.07.2026г. №8022 органа инспекции ООО "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ" (аттестат аккредитации RA.RU.710459).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

РуководительУправления М.П. Т.Е.Данилова

(должность руководителя (уполномоченного) лица) уполномоченного органа государства-члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№0481349

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2024 г., «В».

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.33.ВЛ.02.008.Е.000019.07.26 **от** 31.07.2026 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 481349

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт-К", 600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224, этаж 2, помещ. 7А" ("Российская Федерация")".

Информация, наносимая на этикетку

предприятие-изготовитель; реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика; ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции; отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления ПСМ

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)		Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Интенстивность запаха	1	2
Индекс токсичности; (воздушная среда) ,%:	92	80-120
Миграция химических веществ в атмосферный воздух при t 20град.С и t 40 град.С, мг/куб.м, не более:		
- бутилацетат	менее 0,001	0,10
- водород цианистый	менее 0,007	0,01
- спирт изопропиловый	менее 0.001	0,20
- этиленгликоль	менее 0,001	0.30
- спирт метилолвый	менее 0.001	0.50
- формальдегид	менее 0,004+/-0.01	0.01
Напряженность электростатического поля, кВ/м	менее 3	15
Активность 40К, Бк/кг	226+/-82	не более 370
Активность 232Th, Бк/кг	10+/-7	не более 370
Активность 226Ra, Бк/кг	22+/-9	не более 370
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К), Бк/кг	55+/-15	не более 370